Regelquerschnitt
Hp Melsdorf
Maßstab 1:50



Aufbau Bahnsteig

80mm Betonwerksteinplatten 300x300x80
30mm Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
≥190mm Frostschutzschicht 0/32 GW/GI nach ZTV SoB-StB 04

Fahrbahnaufbau

Bauweise mit Asphaltdecke für Fahrbahnen auf F2- und F3- Untergrund/Unterbau
Fahrbahnaufbau gemäß RSTO 12, Tafel 1, Belastungsklasse 1.8, Zeile 3

4cm Asphaltbeton AC 11 D N gemäß ZTV Asphalt-StB 07
12cm Asphalttragschicht AC 32 T N gemäß ZTV Asphalt-StB 07
15cm Schottertragschicht 0/45 gemäß ZTV SoB-StB 04/07 (E_{V2} ≥150 MN/m²)
34cm Frostschutzschicht 0/32 GW/GI gemäß ZTV SoB-StB 04/07 (E_{V2} ≥120 MN/m²)

65cm frostsicherer Aufbau auf Planum (E_{V2} ≥45 MN/m²)
25cm Bodenaustausch/-auffüllung GW/GI auf Trennvlies

Aufbau PKW-Stellplätze

Bauweise mit Pflasterdecke für Fahrbahnen auf F2- und F3- Untergrund/Unterbau
Aufbau in Anlehnung an die RSTO 12, Tafel 3, Belastungsklasse 1.0, Zeile 1

8cm Betonrechteckpflaster 20/10/8 (grau)
4cm Pflastersand
20cm Schottertragschicht 0/45 gemäß ZTV SoB-StB 04/07 (E_{V2} ≥150 MN/m²)
33cm Frostschutzschicht 0/32 GW/GI gemäß ZTV SoB-StB 04/07 (E_{V2} ≥120 MN/m²)

65cm frostsicherer Aufbau auf Planum (E_{V2} ≥45 MN/m²)
25cm Bodenaustausch/-auffüllung GW/GI auf Trennvlies

Aufbau Zuwegung

Bauweise für Rad- und Gehwege auf F2- und F3 Untergrund/Unterbau
Aufbau in Anlehnung an die RSTO 12, Tafel 6, Pflaster, Zeile 1

8cm Betonsteinpflaster 20/10/8 (grau)
4cm Pflastersand
28cm Kiestragschicht 0/32 gemäß ZTV SoB-StB 04/07 (E_{V2} ≥80 MN/m²)

40cm Aufbau auf Planum (E_{V2} ≥45 MN/m²)

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

RE-Entwurf

P&R Anlage HP Melsdorf

Regelquerschnitt

Maßstab:	Blattgröße:	Plan-Nr.:	Koordinaten:
1:50	420x1160	8468-E0-TG-50-RQ-01	

Auftraggeber:

Amt Achterwehr
Inspektor-Weimar-Weg 17
24239 Achterwehr

Datum: _____

Unterschrift: _____

aufgestellt:

Ing.-Büro Dipl. Ing. H. Vössing GmbH
Hans-Böckler-Allee 9
30173 Hannover
Tel: 0511/856145-0

Hannover, den

	Datum	Name
bearbeitet:	04/2014	Köppen
gezeichnet:	04/2014	Rehren
geprüft:	04/2014	Püllen
Anlage:	Blatt:	Ausfertigung:

Bearb. Koeibel
Projektnum. 7-96p-1k
Layoutname 02-Rq-Hp Melsdorf
Bauwerksnr. 8468-E0-TG-50-RQ-01 = 4,6571 m²
Dateipfad P:\8468 Bahnhofsumfeld Melsdorf\16_Planwerk\1-RL_RE-Entwurf\8-01_CAD\8468-E0-TG-50-RQ-01_40595.dwg

erstellt: Koeibel Datum: 05.05.2014